




Boletín informativo

Semana 38 boletín no. 178
Lunes 18, Septiembre 2023



OLOR A GAS, L.P.

VIERNES 15



CONTROL DE VÍVORA

11:02

Se acude en la unidad M-11 a la calle "Hidalgo" en la zona centro, donde reportan una vívora al interior de motor de camioneta, no pudiendo ser localizada.

1



INSPECCIÓN

12:10

Se realiza visita de inspección a las instalaciones de la gasolinera localizada en la calle prolongación "Independencia" en la colonia "Olivar de las Ánimas" para emisión de Opinión Técnica por riesgo de incendio.

2



INSPECCIÓN

12:51

Se realiza visita de inspección a las instalaciones de la purificadora de agua "Agua Inmaculada" en el fraccionamiento "Ojo de Agua" para la emisión de Opinión Técnica por riesgo de incendio.

3



APOYO Y COLABORACIÓN

19:15

Se acude en las unidades M-6, M-15 y M-11 a la Plaza de Armas para en colaboración con elementos de Protección Civil Municipal realizar inspección a instalaciones de puestos que utilizan gas, l.p., y electricidad, así como durante el evento del "Grito de Independencia", reportando sin novedad.

4



INCENDIO HABITACIONAL

19:32

Del servicio 9-1-1, reportan incendio habitacional en la calle "Cd Victoria" en la colonia "Antorchista" trasladándose personal en la Motobomba M-11 para su control de incendio en cartón para reciclar.

5

SÁBADO 16**FUGA DE GAS, L.P.**

09:00

Se traslada personal en la Motobomba M-11 a la privada "Plan de Ayala" en la colonia "La Lagunita" para el control de fuga de gas, l.p., en cilindro de 30 kilos por el fondo.

6**APOYO Y COLABORACION**

10:02

En coordinación con elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, se acuden en las unidades M3, M6 y M11 al desfile conmemorativo al "Día de la Independencia"

7**INCENDIO DE TRACTOCAMIÓN**


13:20

De la Guardia Nacional solicitan apoyo para el control y extinción de incendio de tractocamión en la carretera 57 a la altura del kilómetro 26, acudiendo personal en las unidades M-6 y M-11 para su control además de maleza en un área aproximada de 18 x 10 metros.

8**FUGA DE GAS, L.P.**

19:58

Reportan fuga de gas, l.p., en cilindro de 30 kilos por el fondo, trasladándose personal en la unidad M-11 al domicilio ubicado en la calle "Magnolia" en la colonia "Palma de Romero" para su control.

9**DOMINGO 17****INCENDIO VEHICULAR**

13:47

Del servicio de emergencias 9-1-1, reportan incendio vehicular en la calle "Reforma" en la zona centro, trasladándose personal en la Motobomba M-11 al lugar, el incendio había sido controlado por vecinos procediendo a enfriar la parte del motor.

10

Estamos en el servicio 840 acumulado del año, y 48 del mes de septiembre
Se benefició a 36 personas de manera directa y aproximadamente a 20,000 de manera

Se atendieron un total de 98 servicios en el mes de agosto y se beneficiaron de manera directa a 258 personas de las cuales 106 fueron mujeres y 152 hombres

Beneficiarios acumulados en el año 2023: directos 2,195 e indirectos 2,587

Nota: algunas imágenes solo son ilustrativas al tipo de servicio prestado, sujetándose a la autorización para su publicación por parte del usuario o beneficiario, amparado por nuestra política de privacidad (www.bomberosmatehuala.org)



bomberosmatehuala twitter: @bomberos_mth www.bomberosmatehuala.org.mx



Si su tanque fuga por el fondo, y si tiene posibilidad, realice lo siguiente:

- 1 Cierre la válvula del cilindro girando a la derecha en sentido de las manecillas del reloj
- 2 Desconecte el cilindro del pictel, girando la rosca de la conexión a la derecha
- 3 Inviértalo, para que quede con la base hacia arriba

En tanques estacionarios, **¡No permita que lo llenen a más del 85%!**

NUESTRAS RECOMENDACIONES de la semana

Boletín compañías distribuidoras de gas, l.p.

- ***Tanque e Instalaciones en el hogar:***
- ¿Huele a gas?, que hacer en caso de fuga:
- Si su tanque, el gas se escapa por la válvula de seguridad, este tiene mucha presión
- ¡Eche agua fría sobre el tanque!
- No obstruya la válvula con pasta de jabón o cualquier otro ingrediente.
-
-

Llame al 9-1-1, y a su compañía de gas

